




Parámetros evaluados:  
Fisicoquímicos

Fecha de muestreo: 24 enero 2023

PARÁMETRO	RESULTADOS	*DENTRO DEL LÍMITE
 CloroResidual Libre (mg/l)	 0.74	 ✓
pH	7.50	✓
Sólidos Disueltos Totales (ppm)	411.67	✓

Biól. Laura Jazmín Lobaco Salas  
Coordinadora del Área de Calidad del Agua PUMAGUA  
pumaguacalidad@gmail.com

\*Límites establecidos en la NOM-127-SSA1-2021



AGUA APTA PARA USO Y  
CONSUMO HUMANO

Consulta los monitoreos de la calidad del agua  
[www.pumagua.unam.mx](http://www.pumagua.unam.mx)